

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr: 2016/004/UE



1. Produkt:

**H03VV-F 2 ÷ 4 × (G) 0,5 ÷ 0,75 mm<sup>2</sup>**  
**03VV-F 2 ÷ 3 × (G) 1 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>**

2. Nazwa i adres Producenta:

**Eltrim Kable Sp. z o.o. ; Ruszkowo 18, 13-200 Działdowo**

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

**Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych o żyłach miedzianych giętkich oraz o izolacji z polwinitu i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 300/300V; z żyłą ochronną (G) lub bez (X), giętkie**

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

**Dyrektywa Niskonapięciowa "LVD" – 2014/35/UE**

**Dyrektywa ograniczenia niektórych pierwiastków "RoHS" – 2011/65/UE**

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**PN-EN 60228:2007 Żyły przewodów i kabli**

**PN-EN 50525-1:2011 Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne**

**PN-EN 50525-2-11:2011 Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-11: Przewody ogólnego zastosowania -- Giętkie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)**

**ZN-ELT-5/2011 Przewody giętkie PVC –grupa 03VV-F; 05VV-F – norma zakładowa**

**PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW**

7. Informacje dodatkowe:

**Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B – nr B/12/063/11/A2 wydany przez SEP-BBJ z dnia 13.04.2016 r.**

Podpisano w imieniu:

Ruszkowo, 22.06.2016

(miejsce i data wydania):

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Z-ca Dyrektora  
d/s Modernizacji i Wdrożeń

*Mariusz Józwiak*



**Eltrim Kable Sp. z o.o.**  
Ruszkowo 18, 13-200 Działdowo  
tel. 23 697 03 00, fax 23 697 03 02  
NIP 5711661336 REGON 280169727  
Numer KRS 0000270195