

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
**Edycja 8 / MEI/2014**

1. Producent wyrobu:  
(Hersteller)

**MEIBES SYSTEM – TECHNIK GmbH**  
**Ringstraße 18**  
**D-04827 Gerichshain**

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)  
(Name und Adresse des Herstellers)

2. Nazwa wyrobu:  
(Produkt)

Grupy pompowe: Edycja 8: no. 668...  
no. 458...  
Pumpengruppen: Edition 8: no. 668...  
no. 458...

Średnica: DN 25, DN 32 – Durchmesser: DN 25, DN 32

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)  
(Name, Typ, Klasse des Produktes)

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
(Bestimmung und Anwendungsbereich)

Komponenty wymienione w niniejszej deklaracji przeznaczone są do wykorzystania w systemach grzewczych.  
Die in dieser Konformitätserklärung erwähnten Komponenten sind für die Nutzung in den Heizsystemen bestimmt.

4. Specyfikacja techniczna:  
(Technische Angaben)

**DIN-EN 12828:2012** – Instalacje grzewcze w budynkach – projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania  
Heizanlagen in den Gebäuden – Gestaltung der Wasseranlagen der Zentralheizung  
**PN-EN 13480-5:2012** – Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania  
Metallische industrielle Rohrleitungen – Teil 5: Prüfung;  
Deutsche Fassung EN 13480-5:2012

(numer, tytuł i rok ustanowionej Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki wydającej)  
(Angaben zu der Norm)

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:  
(Technische Parameter)

Maksymalna temperatura pracy 110°C, ciśnienie PN 6  
Maximale Temperatur 110°C, Druck PN 6

(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)  
(Daten zur Identifizierung der Produktionsserie)

**Deklarujemy pełną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.**  
**Das Produkt entspricht den im Punkt 5 angewendeten Dokumenten.**

04.02.2014

(miejsce i data wystawienia)  
(Ort und Datum)

Meibes System-Technik GmbH  
Ringstr. 18 04827 Gerichshain  
Tel.: 034292/713-0 Fax: 034292/713-50

(podpis)  
(Unterschrift)

I.V. Detlef Hagenah  
Technischer Leiter