DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 18

1. Producent wyrobu: Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Str. 1, D-59939 Olsberg

2. Nazwa wyrobu: Zawory termostatyczne typoszeregu „AV9" i „ RFV9"

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Regulacja wydajności oraz równoważenie w instalacji co. Instalacje centralnego ogrzewania

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-EN 1982:2010 Miedź i stopy miedzi. Gąski i odlewy.
PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa -- Badanie armatury. Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru –Wymagania dodatkowe.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Gwint:	M 30 x 1,5
Max. ciśnienie pracy	10 bar (PN 10)
Max. temperatura czynnika	120 °C (krótkotrwale 130°C)
Nastawa wstępna	od 1 do 9 (17 stopni nastawy)

7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

2015-04-14

OVENTROP Sp. z o.o.
05-850 OŻARÓW MAZ.
BRONISZE, ul. Świerkowa 1B
tel. (22) 722 96 42, fax (22) 722 96 41
NIP 527-10-12-650 REGON 010859507

CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR
mgr inż. Kazimierz Mróz

..... (miejsce i data wystawienia)

..... (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KRS 0000047353 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
NIP: 527-10-12-650