Deklaracja Zgodności CE Nr 10/2011

1.	Producent wyrobu :	**Przedsiębiorstwo Elmonter-Oświetlenie** **ul. Przemysłowa 1** **62-410 Zagórów**
2.	Typ wyrobu :	Słupy oświetleniowe stalowe: **SO**
3.	Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :	Oświetlenie arterii komunikacyjnych, dróg ulic, parkingów, stacji paliw, obiektów użyteczności publicznej.
4.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:	Wysokość nominalna słupa (zawieszenia oprawy oświetleniowej) - **od 3 do 9 m** Współczynnik obciążenia - **klasa A** Wytrzymałość na obciążenie poziome - **klasa C** Ugięcie poziome - **klasa 2** Bezpieczeństwo bierne - **klasa 0** Zabezpieczenie przed korozją - **cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461**
5.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu :	**PN-EN 40-5:2004** Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania
6.	Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu:	Dane dotyczące powierzchni wiatrowej oraz ciężaru opraw oświetleniowych, w zależności od miejsca posadowienia słupa przewidziane w projekcie inwestycyjnym lub innej dokumentacji budowlanej, winny być weryfikowane względem stref wiatrowych (według PN-EN 1991-1-4:2008 oraz PN-EN 1990:2004) - tabela w katalogu firmowym (do obliczeń przyjęto standardowe wartości parametrów gruntu)

7.	Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu	Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Jednostka akredytowana nr 1488
	Nr certyfikatu zgodności WE: 1488-CPD-0009	

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentem odniesienia wymienionym w pkt. 5

Zagórów dn. 2011-02-01

ELMONTER oświetlenie

PRZEDSIĘBIORSTWO ELMONTER oświetlenie
ul. Przemysłowa 1
62-410 Zagórów
tel/fax (063) 274-30-30
fax (063) 276-10-11
REGON 310170587

NIP 667-000-03-30

KIEROWNIK ds. Technicznych
Jarosław Kruszyński

.....
Podpis i pieczęć dostawcy