

DECLARACION DE CONFORMIDAD DECLARATION OF CONFORMITY

La Sociedad: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.
The Company:

Declara que el producto: UNICA (Tomas de corriente)
Declare that the product: (Socket Outlets)

Referencias: U3.033.xx, U3.037.xx, U3.037.xxSL, U3.037.xxTA, U3.039.xx, U3.039.xxSL,
References: U3.040.xx, U3.057.xx, U3.057.xxSL, U3.057.xxTA, U3.059.xx, U3.059.xxSL,
(U3..., MGU3..., MGU5..., MGU50..., MGU1..., MGU10..., MGU13..., MGU16...,
MGU17..., MGU61...)
Recambios / Spare parts: U0.837.xx, U0.839.xx, (U0..., MGU0...)

Instalado con las referencias de montaje conforme a las normas de instalación, instrucciones del fabricante y las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.
Installed with the assembly references in accordance to the installations standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended.

Es conforme con las siguientes normas:
It is in conformity with the following standards :


UNE 20315-1-1:04, UNE 20315-1-2:04, IEC 60884-1:02 + A1:06,
UNE 20315-1-1:04 ap. 7.1.1 (IP 2x)
UNE 20324:93 +A1:00 ap. 14.2 (IP x1)
IEC 60529:01 Ed. 2.1 ap. 15 (IP xxD)

Información adicional
Additional information

Producto previsto para ser instalado y mantenido por profesionales autorizados a tal efecto.
This product is intended to be installed and maintained by skilled & authorized persons.
Producto libre de halógenos. Cumple el índice de protección IP 21D.
Product without any halogen. Complies with the index of protection IP 21D.
Protegido contra el acceso a partes peligrosas con el calibre de 1 mm de diámetro y las condensaciones.
Protected against access to hazardous parts with 1 mm diameter access probe and vertically falling drops.

Certificaciones externas:
External certifications:

Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001 N° ER-0023/1991 (IQNET: ES-0023/1991)
Quality Management System UNE-EN ISO 9001 No ER-0023/1991 (IQNET: ES-0023/1991)
Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 N° GA-1997/0005 (IQNET: ES-1997/0005)
Environmental Management System UNE-EN ISO 14001 No GA-1997/005 (IQNET: ES-1997/0005)
Esquema Europeo de Ecogestión y Auditoría (EMAS) N° ES-NA-S0000005
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) No ES-NA-S0000005
Test Report CEIS LEL.LME.06/1407/03, LME.06/2819i/09; Certificado AENOR CB ES 0778



Matías Sáinz
R&D Manager

Para que conste (For the record)

Puente La Reina, 18-02-2009
Lugar y fecha (Place and date)

Schneider Electric España, S.A. – Centro de Producción – Dpto. Técnico
Ctra. Pamplona-Logroño s/n
31100 PUENTE LA REINA (Navarra)
Tel. 948 29 96 50 – Fax 948 29 96 63