ESBE

NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 1046/2011

1. Producent wyrobu: ESBE AB, Bruksgatan 22, S-330 21 Reftele – Szwecja
2. Importer: ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o., ul.Garbary 56, 61-758 Poznań
3. Wyrób: termostatyczny zawór mieszający basic serie VTA323
4. Klasyfikacja wyrobu PKWIU 28.14.13.0
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: zawory wymienione w punkcie drugim, przeznaczone są do regulacji wodnych i wodno-glikolowych układów grzewczych i chłodniczych.
6. Specyfikacja techniczna:
   PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne, wymagania i badania.
7. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
   Korpus: mosiądz DZR CW 602N,
   Zakres temperatur: 20-60°C,
   Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.
   Maksymalna temperatura pracy: 100°C

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne ze specyfikacją zawartą w punkcie 6.

Magdalena Dobrzaniecka
Country Manager Poland
ESBE Hydronic System Sp. z o.o.

Poznań 01.03.2011