DEKLARACJA ZGODNOŚCI *nr 390/B/ 2011*

1. Producent wyrobu –zakład produkcyjny:

Grohe AG
58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce:

GROHE Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA

2. Nazwa wyrobu:

Bateria mechaniczna jednouchwytowa DN 15

Zlewozmywakowa serii K7, stojąca z podłączeniem G⅜ wężykami giętkimi z obrotową wylewką i przełącznikiem na wyciąganą wylewkę z perlatorem lub natrysk

- **jednootworowa: Nr kat. 32 176 000, 32 176 DC0, 32 950 000, 32 950 DC0**
- **dwuotworowa: Nr kat. 32 893 000, 32 894 000, 32 894 DC0, 32 948 000, 32 948 DC0,**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: 29.13.12-33.20 ; PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do montażu w instalacjach wodociągowych nad urządzeniem odbiorczym w pomieszczeniach kuchennych. Zabudowa i zamienność na przyborach sanitarnych wg PN-EN 695. Ciśnienie statyczne maksimum 1,0 MPa (10 bar). Ciśnienie dynamiczne minimum 0,05 MPa (0,5 bara). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Temperatura wody ≤ 90°C. Temperatura zalecana ≤ 65°C.Regulowany ogranicznik strumienia.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- Klasa przepływu:
  - **A/O** – Nr kat. 32 948 000, 32 948 DC0
  - **D/O** – Nr kat. 32 176 000, 32 176 DC0, 32 950 000, 32 950 DC0, 32 893 000, 32 894 000, 32 894 DC0
- Grupa akustyczna: **I**
- Funkcja oszczędzania wody - **Nie**
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym wg PN-EN 1717
- Właściwości mechaniczne i trwałość –spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, dnia 2011.12.14

.....

(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)