



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

SEP - BBJ CE CERTIFICATE OF CONFORMITY SEP - BBJ

nr CE/003/13

No. CE/003/13

Dostawca: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Supplier: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Rozłączniki.
Name of the product: Switches.

Typ (model): ŁK25, ŁK40, ŁK63
Type (model):

Dane techniczne: $U_i: 690 \text{ V}; U_{imp}: 6 \text{ kV}; I_u: 25 \text{ A} - \text{ŁK25}, 40 \text{ A} - \text{ŁK40}, 63 \text{ A} - \text{ŁK63};$
Technical data: $I_{cm}: 1,5 \text{ kA } 1 \text{ s} - \text{ŁK25}, 0,85 \text{ kA } 1 \text{ s} - \text{ŁK40}, 1,2 \text{ kA } 1 \text{ s} - \text{ŁK63};$
 $I_{cm}: 1,0 \text{ kA} - \text{ŁK25}, 1,5 \text{ kA} - \text{ŁK40}, 2,2 \text{ kA} - \text{ŁK63};$

Kategoria użytkowania: Utilization category:

---	U_e/I_e	U_e/I_e	AC-3 U_e/I_e	Typ Type
AC-3	400 V/23 A	500 V/15 A	690 V/7 A	ŁK25
AC-4	400 V/11 A	---	690 V/5,5 A	
AC-3	400 V/38 A	500 V/21,5 A	690 V/7,5 A	ŁK40
AC-4	400 V/16 A	---	690 V/6 A	
AC-3	400 V/38 A	500 V/30 A	690 V/11 A	ŁK63
AC-4	400 V/23 A	---	690 V/8,5 A	
AC-22A	---	500 V/63 A	---	

Stożek ochrony obudowy: IP65. Degree of protection of enclosure: IP65.

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):

Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2013 (EN 60947-3:2009+A1:2012) PN-EN 60947-1:2010+A1:2011 (EN 60947-1:2007+A1:2011)	LA-13.004/1, LA-13.004/2.	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089);
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089);

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.accomplishing mandatory terms of **CE** marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).Moreover, **CE** marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).



Warszawa, 2013-01-29

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

CERTYFIKAT nr CE/003/13
CERTIFICATE No. CE/003/13

CW-TA 13.039

Nr rej. S-A-12-077
Reg. No. S-A-12-077

Rozdzielnik:
Copy to:

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra, Poland
2. CW