



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE  
CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr CE/022/14

No. CE/022/14

Dostawca:  
(Nazwa i adres)  
Supplier:  
(Name and address)Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra, PolandProducent:  
(Nazwa i adres)  
Manufacturer:  
(Name and address)Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra, PolandNazwa wyrobu:  
Name of the product:Rozłącznik  
SwitchTyp (model):  
Type (model):

ŁK15

Dane techniczne:  
Technical data:

$U_i$ : 500 V;  $U_{imp}$ : 4 kV;  
 $I_u = I_{th}$ : 16 A;  $I_{cw}$ : 0,5 kA, 1 s;  $I_{cm}$ : 2 kA;  
 Kategoria użytkowania:  
 Utilization category:

	$U_e$	400 V	500 V
AC-3	$I_e$	8,7 A	8,7 A
AC-4	$I_e$	7 A	7 A

Stopień ochrony: IP41 - w obudowie OB1,  
 IP65 - w obudowie OB2, OB3, OB4.  
 Degree of protection: IP41 in enclosure OB1,  
 IP65 in enclosure OB2, OB3, OB4.

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):  
 Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2009 (EN 60947-3:2009+A1:2012)	LA-09.79	BBJ
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011	LA-14.058/14.029	
(EN 60947-1:2007+A1:2011)	LA-14.037/09.094B-1	

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089);
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089);

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

accomplishing mandatory terms of **CE** marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

Moreover, **CE** marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

Teodor Pyszniak

Warszawa, 2014-05-05



**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

<b>Sposób mocowania:</b> <i>Mounting:</i>	<b>Oznaczenie:</b> <i>Marking:</i>
<b>Do pulpitu</b> <i>Front mounted</i>	<b>ŁK15P</b>
<b>Do bazy</b> <i>Base mounted</i>	<b>ŁK15B</b>
<b>Na szynę</b> <i>Rail mounted</i>	<b>ŁK15S</b>
<b>W obudowie</b> <i>In enclosure</i>	<b>ŁK15OB</b>

CW-A 14.152

**Nr rej. S-A-14-029**  
*Reg. No. S-A-14-029*

**Rozdzielnik:**  
*Copy to:*

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra, Poland
2. CW