



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

SEP - BBJ CE CERTIFICATE OF CONFORMITY SEP - BBJ

nr CE/019/14

No. CE/019/14

Dostawca: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Supplier: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Rozłącznik izolacyjny.
Name of the product: Switch-disconnector.

Typ (model): ŁK16R
Type (model):

Dane techniczne: U_i : 690 V; U_{imp} : 6 kV;
Technical data: $I_u = I_{th}$: 16 A; I_{cw} : 0,9 kA, 1 s; I_{cm} : 1,3 kA;
Kategoria użytkowania:
Utilization category:

	U_e	110 V	220 V	230 V	400 V	500 V	690 V
AC-23A, AC-3	I_e	---	---	16 A	16 A	16 A	12 A
AC-4	I_e	---	---	16 A	13 A	10 A	7 A
DC-1	I_e	8 A	2,5 A	---	---	---	---
DC-21A	I_e	10 A	3 A	---	---	---	---

Stopień ochrony: IP41 - w obudowie OB1,
IP65 - w obudowie OB2, OB3, OB4.
*Degree of protection: IP41 in enclosure OB1,
IP65 in enclosure OB2, OB3, OB4.*

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):
Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) <i>Standard(s)</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-EN 60947-3:2009 (EN 60947-3:2009+A1:2012)	LA-09.80	BBJ
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011 (EN 60947-1:2007+A1:2011)	LA-14.057/14.028 LA-14.035/09.095B-1	

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089);
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089);

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

accomplishing mandatory terms of CE marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).


This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

Moreover, CE marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of the presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2014-05-05

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Sposób mocowania: <i>Mounting:</i>	Oznaczenie: <i>Marking:</i>
Do pulpitu <i>Front mounted</i>	ŁK16R/P
Zatablicowe z adaptorem <i>Panel mounted with adaptor</i>	ŁK16R/A30
Do bazy <i>Base mounted</i>	ŁK16R/B
Na szynę <i>Rail mounted</i>	ŁK16R/S
W obudowie <i>In enclosure</i>	ŁK16R/OB

CW-A 14.149

Nr rej. S-A-14-028

Reg. No. S-A-14-028

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra, Poland
2. CW