



BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI  
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY  
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28  
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/083/06

Dostawca: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra

Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra

Nazwa wyrobu: Rozłącznik

Typ (model): SK 25

Dane techniczne: znamionowe napięcie izolacji  $U_i$ : 690 V;  
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:  $U_{imp}$ : 6 kV;  
znamionowy prąd ciągły  $I_u = I_{th}$ : 32 A;  
kategoria użytkowania: AC-3 -  $U_e$  230 V 400 V 500 V 690 V;  
 $P_e$  4,5 kW 8 kW 10 kW 14 kW;  
AC-23A -  $U_e$  230 V 400 V 500 V 690 V;  
 $P_e$  6 kW 11 kW 14 kW 20 kW;  
AC-21A, AC-22A -  $U_e$  230 V 400 V 500 V 690 V;  
 $I_e$  25 A 25 A 25 A 25 A;  
DC-21A -  $U_e$  24 V 110 V 220 V;  
 $I_e$  25 A 13 A 10 A;  
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  $I_{cw}$ : 0,5 kA, 1 s;  
prąd znamionowy załączalny zwarciovowy  $I_{cm}$ : 0,7 kA<sub>max</sub>;  
liczba biegunów: 3, 4.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60947-3:2002+A2:2006 (EN 60947-3:1999+A1:2001+A2:2005)	TA-06.188 TA 3.175/E	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem MG z dnia 15 grudnia 2005r. Dz.U. Nr 259 poz. 2172)

stanowiąc niezbędny warunek do oznakowania  $CE$ .

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie  $CE$  na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 2006-09-28



p.o Dyrektor  
*J. Okólski*  
Janusz Okólski