


## Deklaracja zgodności nr Hon/141/12

1. Producent wyrobu: **Honeywell Technologies Sàrl Z.A. La Pièce 16  
1180 Rolle (Szwajcaria)**  
Bezpośredni importer: Honeywell Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
2. Nazwa wyrobu: Zawór regulacyjny V5001P oraz zawór odcinający V5001S
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 28.14.13.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobów:  
Do regulacji przepływu i ciśnienia w wodnych instalacjach ogrzewania i klimatyzacji
5. Dokumenty odniesienia:  
PN-M-75009:1991  
Armatura instalacji centralnego ogrzewania.  
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:  
Typ zaworów: skośny  
Zakres temperatur: -20...+130 °C  
Maks. ciśnienie: 16 bar  
Zakres ciśnienia różnicowego: 50 – 350 mbar
7. Nazwa i nr akredytacji jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub raportu z badań:  
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione wyroby są zgodne z dokumentem odniesienia wymienionym w pkt. 5

Warszawa, 2012-07-03

Marek Arndt  
Dyrektor Pionu Automatyki Domów



.....