DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 29/p/2009

1. **Producent wyrobu budowlanego:**

Zakład Produkcyjno-Usługowy IDMAR
Edmund Idkowiak
Krosno, ul. Zielona 1
62-050 Mosina

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**

Kurek kulowy WKP 2at, 2ct, 2gt
DN 15 ÷ 200

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU: 28.14.

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Płyny grupy 2 wg Dyrektywy Ciśnieniowej PED 97/23/WE – wysokoparametrowe sieci ciepłownicze, przemysłowe

5. **Specyfikacja techniczna:**

PN-M-75001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-75002 Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

- temperatura pracy: TS -20 ÷ 250ºC,
- ciśnienie pracy: PS 16 ÷ 40 bar

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Instytut Nafty i Gazu, numer akredytacji: 1450.
Świadectwo Zatwierdzenia Systemu Jakości nr: 1/09.
Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wyrobu nr: 3/W/GP-1/04.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Pełnomocnik
ds. Zapewnienia Jakości
Van Roy
mgr inż. Michał Van Roy

Krosno, dnia 18 sierpnia 2009.